

## 水計量用 CKD 製シリンダバルブについて

### 1. 内容

水計量弁に使用しております CKD 製 NSBX-50AX652 が生産中止となりましたので、ご利用中のお客様へ推奨代替品のご案内を申し上げます。

### 2. 生産終了型式と代替品型式

生産中止型式	メーカー	接続口径
NSBX-50AX652-FL-210812-AC200V	CKD	Rc1/4



代替品型式	メーカー	接続口径
SVB-50AX022-FL365091-AC200V	CKD	Rc1/8
ボールバルブ C-UTE-50A 電磁弁 A110-4E1-25-71W-200V	KITZ コガネイ	Rc1/8

### 3. 注意点

- ・エアの接続口径が 02 から 01 に変更となり、継ぎ手の交換が必要です。その場合、接続チューブの径、またエンドの配管か渡りかの確認が必要です。
- ・チューブワンタッチツギテ KQL10-01、KQT-10-01  
 チューブワンタッチツギテ KQL08-01、KQT-08-01  
 チューブワンタッチツギテ KQL04-01、KQT-04-01 等が必要です。
- 面間距離 SVB : 160 mm (NSBX と同じ)  
 ボールバルブ : 100 mm

交換工事は弊社へご用命ください

