

キタガワ脱水機操作盤用シーケンサ生産中止

1. 内容

北川鉄工所製脱水機 KD-2W、KD-30、KD-50 にて使用しておりますシーケンサが生産中止となりました。ご利用中のお客様に代替品のご案内を申し上げます。

2. 脱水機対象機種及び型式

KD-2W KD-30 KD-50 (3機種)

上記操作盤に使用しているシーケンサ

生産中止品 型式：CQM1H (生産中止予定 2012年3月末)

↓

代替品 型式：FX3G-40M

交換工事は弊社へご用命ください

